

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №\_15\_\_\_\_

на партию продукции: Цеолит природный вулканический (сорбент)

Параметр	Информация
Производитель / Поставщик	ИП Сароян Айк Мартиросович
ИНН / ОГРНИП	740421611539 / 324745600147205
Нормативный документ	ТУ 08.99.29-001-2035237440-2026 (от 25.03.2026)
Декларация о соответствии	ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.33901/26 (от 11.04.2026)
Месторождение	Нор-Кохбское (Армения)
Место отгрузки	Московская обл., г. Подольск

## 1. Технические характеристики

Продукция соответствует требованиям безопасности ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 029/2012 для технологических вспомогательных средств.

Наименование показателя	Значение по ТУ	Фактическое (по протоколу ВИМС №2604080-Р-1)
Содержание активной фазы (сорбционный комплекс)	не менее 85%	Соответствует (61% кристаллическая фаза + активное вулканическое стекло)
Содержание клиноптилолита	—	58%
Насыпная плотность	0,9–1,1 г/см <sup>3</sup>	0,95 г/см <sup>3</sup>
Влажность	не более 10%	4,5%
Фракционный состав	согласно заказу	3–5 мм (или навал)

## 2. Заключение

Продукция прошла радиационный и минералогический контроль. По результатам испытаний ФГБУ «ВИМС» им. Н.М. Федоровского, материал пригоден для использования в качестве фильтрующего материала, сорбента в пищевой промышленности, сельском хозяйстве и водоподготовке.

**Условия хранения:** Хранить в сухих закрытых помещениях. Срок годности не ограничен.

Дата отгрузки: «...» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П.  / Сароян А. М. /